



Bericht für den Gast



Saal des Winterhuder Fährhauses

Winterhuder Fährhaus

Anschrift

Winterhuder Fährhaus
Hudtwalcker Straße 13
22299 Hamburg

Kontaktdaten

Tel.: 040 – 48 06 80 80
E-Mail: info@komoedie-hamburg.de
Web: www.komoedie-hamburg.de



Prüfergebnis

Das **Winterhuder Fährhaus** wurde am 18. Oktober 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2016 bis Januar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis


					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	Stellplatzbreite 250 cm
Eingang Kasse	✓ ✓	✓ -	- ✓	- -	Alternativ eine Stufe oder eine Steigung von 10 % vorhanden. Tresenhöhe 95 cm, keine Alternative im Sitzen vorhanden
Äußeres Foyer & Gastronomie	✓	✓	✓	✓	
Inneres Foyer & Garderobe	✓	✓	✓	✓	
Saal	✓	✓	✓	✓	
Kleiner Saal WC für Menschen mit Behinderung	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	u.a. WC-Tiefe 54 cm, Breite der Bewegungsflächen neben dem WC links 80 cm, rechts 20 cm, Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm vorhanden.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich direkt am Eingang (600 cm x 250 cm). Zudem steht eine öffentliche Tiefgarage (kostenpflichtig) zur Verfügung, der über einen Aufzug direkt mit dem Theaterfoyer verbunden ist.
- Zum Eingang ist eine Steigung von 10 % über 3 m Länge vorhanden.
- Zum Eingang führen alternativ eine Stufe von 14 cm Höhe und eine Steigung von 10 %.
- Das Gebäude und alle durch den Gast nutzbaren Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 100 cm breit.
- Der Tresen der Ticketkasse ist nicht abgesenkt und es ist keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Ein Gastronomiebereich mit Bar und Tischen befindet sich im äußeren Foyer. Die Tische sind nicht unterfahrbar; es können jedoch unterfahrbare Tische im inneren Foyer genutzt werden.
- Im inneren Foyer befindet sich die Garderobe mit einer Tresenhöhe von 85 cm.
- Im Hauptsaal sowie im kleinen Saal gibt es jeweils zwei Plätze für Rollstuhlfahrer.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 80 cm x 54 cm, rechts 20 cm x 54 cm.
- Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken sind kleiner als 150 cm x 150 cm.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar und der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser (Knopf) vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind Parkplätze für Menschen mit Behinderung in der Nähe des Eingangs vorhanden. Zudem steht eine öffentliche Tiefgarage (kostenpflichtig) zur Verfügung, der über einen Aufzug direkt mit dem Theaterfoyer verbunden ist.
- Die verschiedenen Räume und Servicebereiche (Kasse, Bar etc.) sind beleuchtet.
- Im Großen Saal ist eine induktive Höranlage vorhanden.
- Ein Gastronomiebereich mit Bar und Tischen befindet sich im äußeren Foyer. Die Tische sind hell und blendfrei ausgeleuchtet und es hängen oder stehen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind Parkplätze für Menschen mit Behinderung in der Nähe des Eingangs vorhanden. Zudem steht eine öffentliche Tiefgarage (kostenpflichtig) zur Verfügung, der über einen Aufzug direkt mit dem Theaterfoyer verbunden ist.
- Auf dem Weg zum Eingang ist keine durchgängige Gehwegbegrenzung vorhanden.
- Am Eingang ist eine Stufe vorhanden, die visuell zum umliegenden Bodenbelag abgesetzt ist.



- Der Eingangsbereich ist hell und blendfrei ausgeleuchtet und visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Direkt am Eingang befindet sich die Ticketkasse. Im äußeren Foyer befindet sich die Gastronomie, im inneren Foyer die Garderobe sowie weitere Sitzbereiche. Die Getränkekarte der Bar ist in einer schnörkellosen, kontrastreichen Schrift gestaltet.
- Alle Räume und Servicebereiche sind hell ausgeleuchtet.
- Beschilderungen sind in einer gut lesbaren, kontrastreichen Schrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Die Wegebeziehungen im äußeren Foyer sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind Parkplätze für Menschen mit Behinderung in Sichtweite des Eingangs vorhanden. Zudem steht eine öffentliche Tiefgarage (kostenpflichtig) zur Verfügung, der über einen Aufzug direkt mit dem Theaterfoyer verbunden ist.
- Name und Logo des Theaters sind von außen klar erkennbar.
- Direkt am Eingang befindet sich die Ticketkasse. Im äußeren Foyer befinden sich die Gastronomie mit Bar und Tischen, im inneren Foyer die Garderobe sowie weitere Sitzbereiche.
- Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden (Ausnahme: WC für Menschen mit Behinderung).